

ZŁĄCZA KONTROLNE typ 1

A191076




**WERSJA MATERIAŁOWA:**

stal ocynkowana ogniowo

**OPIS:**

Połączenie kontrolne. Łączenie przewodu płaskiego z przewodem okrągłym.



|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>symbol</b><br>typ               | <b>A191076</b><br>AN-07/OG/                         |
| <b>śruby</b>                       | M8 x 20                                             |
| <b>wymiary łączonych przewodów</b> | Ø8 / B* do 30<br>*B - maksymalna szerokość bednarki |
| <b>wersja materiałowa</b>          | stal ocynkowana ogniowo                             |
| <b>klasa odporności prądowej</b>   | H=100 kA                                            |



AN-KOM 2 Sp. z o.o.  
 Inwałd, ul. ks. Władysława  
 Bukowińskiego 15  
 34-120 Andrychów



an-kom.pl  
 biuro@an-kom.pl



tel./fax  
 +48 33 875 18 11  
 +48 33 870 60 88