SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

1 os. 30s

INSTRUKCJA MONTAŻU

Uchwyty na rąbek

Uchwyty na rąbek stojący

Uchwyt do prowadzenia przewodów odgromowych na rąbek stojący

Uchwyt przeznaczony jest do montażu przewodów odgromowych o przekroju okrągłym, o średnicy Ø8 mm lub Ø10mm, na dachach pokrytych blachą łączoną na rąbek stojący. Składa się z dwóch elementów:

– części montażowej, dostosowanej do mocowania na rąbku (felcu),

– oraz części mocującej przewód odgromowy.

Dostępne są wersje uchwytów do rąbka niskiego (do 28 mm) oraz wysokiego (do 45 mm). Rąbek może występować w wersji pojedynczej, tzw. „rzemieślniczej", lub jako systemowy typu „klik".

Prawidłowy dobór uchwytu do konkretnego typu/kształtu rąbka jest kluczowy i zapewnia bezpieczne, stabilne oraz trwałe prowadzenie przewodu odgromowego – zarówno wzdłuż, jak i wszerz połaci dachowej.

Ważne: prace przy instalacji piorunochronnej i uziemiającej powinien wykonywać wykwalifikowany personel np. elektryk posiadający wiedze z zakresu ochrony odgromowej.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

prawidłowy montaż!



rąbek rzemieślnicz wysoki

Nie prawidłowy montaż!



rąbek na klik

prawidłowy montaż!



rąbek rzemieślnicz wysoki

Nie prawidłowy montaż!



rąbek na klik

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Poluzuj nakrętki w uchwycie.
2. Nałóż uchwyt na rąbek i zamocuj przewód odgromowy.
3. Dokręć nakrętki zgodnie z zalecanym momentem dokręcania, określonym w karcie technicznej.
4. Sprawdź stabilność uchwytu na rąbku.
5. W celu dodatkowej ochrony uchwytu i śrub przed korozją, zaleca się zastosowanie wazeliny technicznej.

Będziesz potrzebował:

klucz 13



klucz 13 dynamometryczny

Dotyczy produktów o indeksie: C192008, C372008, C462008, C282008, C922008, C192036, C372036, C462036, C282036, C192040, C372040, C462040, C282040, C192044, C372044, C462044, C282044, C192024, C372024, C462024, C282024, C192028, C372028, C462028, C282028, C192032, C372032, C462032, C282032.

www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów